



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ»  
(АО «Газпром газораспределение Псков»)

**ИПБ 00.00.09 – 021**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ГРП**

	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата
Утвердил	Генеральный директор ООО «Газпром межрегион- газ Псков» - Управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков»	О.В. БАСНИКОВ		10.03.21
Проверил	Исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора – главного ин- женера АО «Газпром газо- распределение Псков»	И.Я. АЛЕКСАНДРОВА		10.03.21
Разработал	Начальник отдела промыш- ленной безопасности, охра- ны труда и экологии АО «Газпром газораспределение Псков»	Е.А. ГЛУБУЧИК		10.03.21
Изменения	№	Дата	Стр.	№

Код документа ИПБ 00.00.09-021 Экземпляр	Стр. 1 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
---	-------------	------------------	-------------------

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1.Общие положения
2. Обязанности работников по соблюдению пожарной безопасности
3. Порядок содержания сооружений ГРП, прилегающих территорий и подъездных путей
4. Обязанности и действия работников при пожаре .....

Лист регистрации изменений.....

Код документа <b>ИПБ 00.00.09-021</b> Экземпляр	Стр. 2 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
--	-------------	------------------	-------------------

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений АО «Газпром газораспределение Псков» (далее - Общество) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

1.2. Все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3 По степени пожарной опасности ГРП относятся к производствам категории «А». Опасным веществом в отношении загорания и взрывов является газ и газовоздушная смесь.

## **2. Обязанности работников по соблюдению пожарной безопасности**

2.1 Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и руководителей организаций.

2.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны обеспечить:

- Общее руководство и контроль по обеспечению пожарной безопасности в пределах вверенного подразделения, зданий, помещений, производственной территории и путей доступа к ним.
- Организацию проведения противопожарных инструктажей, занятий, обучения пожарно-техническому минимуму, проверки знаний требований пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными актами.
- Своевременное оповещение директора АО «Газпром газораспределение Псков» о возникновении пожара, возгорания на объекте, участие в проведении расследований, разработке мероприятий по предотвращению подобных случаев на объекте.
- Оформление заявок на приобретение первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря и других приспособлений, устройств, оборудования необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте.

Код документа ИПБ 00.00.09-021 Экземпляр	Стр. 3 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
---	-------------	------------------	-------------------

- Разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов Общества в области пожарной безопасности для структурного подразделения (инструкций).
- Обеспечение объекта нормативными актами по пожарной безопасности.
- Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.
- Соблюдение порядка хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.
- Соблюдение допустимого количества единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
- Соблюдение порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.
- Соблюдение порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды.
- Периодические осмотры путей доступа на объекты, эвакуационных и аварийных выходов в помещениях структурного подразделения.
- Осмотр и закрытие помещений структурного подразделения после окончания рабочего дня.
- назначение работника, который отключает устройства с применением открытого пламени, теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и с температурой на их внешней поверхности, способной превысить 90 °C.
- Соблюдение и контроль за порядком курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.
- Обеспечение контроля за состоянием пожарной безопасности на объекте, контроль выполнения работающими обязанностей по пожарной безопасности.
- Пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых работниками (курение в неустановленных местах, использование открытого огня, захламление путей эвакуации и т.п.) в помещениях структурного подразделения.
- Своевременное информирование непосредственного руководителя и ответственного за пожарную безопасность Общества о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности.

### **3. Порядок содержания сооружений ГРП, прилегающих территорий и подъездных путей**

- 3.1. К зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам и водоемам должны быть обеспечены пути подъезда.
- 3.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
- 3.3. Снаружи ГРП должны быть вывешены предупредительные надписи: «ГАЗ. ОГНЕ-ОПАСНО», «НЕ КУРИТЬ».
- 3.4. Газорегуляторные пункты должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. В каждом помещении должна быть вывешена табличка с указанием лица, ответственного за противопожарную безопасность, а в местах расположения противопожарного инвентаря – описание данного инвентаря.
- 3.5. Осмотр состояния и наличия противопожарного инвентаря сменным персоналом (оперативным) производится при приемке смены или обходе.
- 3.6. Необходимо проводить очистку ГРП и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
- 3.7. Не допускается
  - сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
  - загромождать выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами;

Код документа ИПБ 00.00.09-021 Экземпляр	Стр. 4 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
---	-------------	------------------	-------------------

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

3.9. Запоры на дверях выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.10. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки в помещениях, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.11. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться электроустановочными изделиями с повреждениями;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3.12. В помещениях ГРП должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

3.13. Работы по ремонту электрооборудования ГРП и смена перегоревших электроламп должны производиться при снятом напряжении. При недостаточном освещении допускается применение переносного освещения во взрывозащищенном исполнении. В качестве переносного освещения в ГРП и колодцах газопроводов могут применяться аккумуляторные светильники шахтного типа. Включение переносных светильников и их выключение необходимо производить вне ГРП.

3.14. При необходимости проведения огневых и пожароопасных работ необходимо руководствоваться инструкцией ИПБ 00.00.05-21

3.15. Перед началом огневых работ должна быть произведена проверка помещения ГРП на загазованность с записью результата проверки в наряде-допуске и в «Журнале проверки технического состояния ГРП».

3.16. Определение мест неплотностей и герметичности газопроводов должно производиться при помощи мыльной пены.

3.17. При установке, снятии заглушек, замене узлов оборудования ГРП, связанных с разъединением газопровода, газопровод должен продуваться воздухом, в местах его разъединения должна устанавливаться перемычка для предотвращения искрообразования от блуждающих токов.

3.18. При работе в ГРП пользоваться обмеженным инструментом или инструментом, рабочая часть которого должна быть прикрыта слоем тавота или солидола.

3.20 Очистку кассет газовых фильтров производить вне помещения, во избежание возгорания фильтрующего материала.

#### 4. Обязанности и действия работников при пожаре

4.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

4.1.1. немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона - 112), сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

4.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

4.1.3. отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

Код документа <b>ИПБ 00.00.09-021</b> Экземпляр	Стр. 5 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
--	-------------	------------------	-------------------

- 4.1.4. приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- 4.1.5. сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;
- 4.1.6. при общем сигнале опасности покинуть здание.

**4.2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к месту пожара, обязано:**

- 4.2.1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112, а также в ту пожарную часть, которая контролирует конкретный участок Общества. При этом необходимо правильно и четко назвать:
  - адрес объекта;
  - наименование организации;
  - место возникновения пожара;
  - информацию о наличии пострадавших;
  - сообщить свою фамилию, имя, отчество, должность, телефон.
- 4.2.2. Поставить в известность руководство Общества, дежурные службы объекта о возникшем пожаре;
- 4.2.3. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.
- 4.2.4. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).
- 4.2.5. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратур, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
- 4.2.6. Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;
- 4.2.7. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- 4.2.8. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- 4.2.9. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- 4.2.10. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- 4.2.11. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 4.2.12. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
- 4.2.13. По прибытии пожарного подразделения, информировать его об конструктивных особенностях объекта, о количестве хранимых и применяемых пожароопасных материалов и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

**5. Порядок использования первичных средств пожаротушения, требования к содержанию первичных средств пожаротушения, наружных пожарных лестниц и автоматических установок пожарной сигнализации.**

Код документа ИПБ 00.00.09-021 Экземпляр	Стр. 6 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
---	-------------	------------------	-------------------

5.1 Все мероприятия по техническому обслуживанию, проверкам первичных средств пожаротушения, наружных пожарных лестниц и автоматических установок пожарной сигнализации должны заноситься в **Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты**

5.2. Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество.

5.3. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, сведения о проверках и перезарядках огнетушителей должны оформляться записями в **Журнале учета огнетушителей**. Огнетушители подлежат ежеквартальной проверке, а также перезарядке не реже 1 раза в 5 лет.

5.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

5.5. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой пожарных рукавов на новую складку.

5.6. Пожарные щиты. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских, помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, оборудуются пожарные щиты.

5.7. На пожарных щитах указываются их порядковые номера и номер телефона для вызова пожарной охраны.

5.8. Ящики с песком, как правило, устанавливают с пожарными щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

5.9. Асbestosовое полотно применяется для изоляции очагов возгорания, должно иметь размер не менее 1 м x 1 м и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить его в случае пожара.

5.10. Требования к виду, составу и количеству первичных средств пожаротушения, а также требования к их содержанию в исправном состоянии, периодическому осмотру и проверке указаны в инструкции по пожарной безопасности ИПБ-02-2017 (Приложение №2).

5.11. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий должны быть в исправном состоянии. Не реже 1 раза в 5 лет должны проводиться эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.

5.12. Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре должны быть в исправном состоянии. Не реже 1 раза в квартал должна проводиться проверка работоспособности указанных систем, а также средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки.

5.13. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель структурного подразделения должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

Код документа <b>ИПБ 00.00.09-021</b> Экземпляр	Стр. 7 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
--	-------------	------------------	-------------------

5.14. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В, твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов используют порошковые и углекислотные огнетушители.

5.15. Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- нажать рычаг на корпусе;
- путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

Код документа <b>ИПБ 00.00.09-021</b> Экземпляр	Стр. 8 из 9	Выпуск 1 Дата	Изменение Дата
--	-------------	------------------	-------------------

